


GAS LP: manejo seguro

Asegúrate que los tanques tengan:

Revisa que los tanques y las instalaciones estén en buenas condiciones, si tiene 10 años o más, pide que sea revisado por especialistas



SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA



CNPC
COORDINACIÓN NACIONAL
DE PROTECCIÓN CIVIL



CENAPRED
CENTRO NACIONAL DE
PREVENCIÓN DE DESASTRES



Recuerda...



Los tanques estacionarios y los cilindros deben estar libres de obstáculos y en lugares ventilados



Si el tanque es estacionario, no permitas que sea llenado más de 80% de su capacidad



Reporta fugas de gas o incendios al 066
Denuncia prácticas ilícitas al: 01 800 468 8722 o
escribe a denunciasgaslp@profeco.gob.mx

Infórmate

Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (Profeco)
www.gob.mx/profeco/documentos/combustibles

Secretaría de Energía (Sener)
www.gob.mx/sener

Centro Nacional de Prevención de Desastres
www.gob.mx/cenapred